

Bilaga A – Generella brandskyddsregler

Nedan anges några grundläggande brandskyddsregler för LU. Dessa regler är på inget sätt heltäckande utan i många fall krävs enskilda regler inom de olika verksamheterna. Inom LU gäller följande:

1. Utrymningsvägar, utrymningstrapphus, släckredskap, utrymningsskyltar, brandlarmsknappar och utrymningsplaner får aldrig vara blockerade eller täckta på ett sådant sätt att de är svåra att upptäcka eller använda.
2. Utrymningsvägar och utrymningstrapphus skall hållas fria från brännbart material (till exempel lös inredning, kartonger och annat emballage).
3. Dörrar i brandcellsgräns får endast ställas upp med anordning kopplad till brandlarm som säkerställer att dörren stängs vid utlöst brandlarm.
4. Levande ljus ska hållas till ett minimum och den som tänder ett levande ljus ansvarar för att ha ljuset under uppsikt samt att det släcks. Brännbart material får inte finnas i närheten.
5. Kaffebryggare/vattenkokare/kokplattor får endast kopplas in i eluttag med väggfast timer. Dessa ska vara placerade i för ändamålet anpassade lokaler (kök eller motsvarande), det vill säga inte i enskilda kontorsrum eller i korridorer eller där brandteknisk utrustning kan bli påverkade.
6. Privata elektriska hushållsapparater, exempelvis brödrostar och vattenkokare, får inte användas inom universitetets lokaler. Nödvändig elektrisk hushållsutrustning som ska vara CE-märkta och tillhandahållen av LU.

7. Spisar, kokplattor, eller liknande, ska vara försedda med timer.
8. Brännbart material får inte ställas eller förvaras på kokplattor, spisar eller andra varma föremål även om dessa är avstängda vid tillfället.
9. Brännbart material får ej förvaras ovanpå kylar/frysar.
10. Heta arbeten ska utföras enligt Brandskyddsföreningens regler och riktlinjer för Brandfarliga Heta Arbeten.
11. Grenkontakter får inte sammankopplas med varandra i följd eftersom det finns risk för överbelastning av vägguttaget med överhettning som följd.
12. Laddning av mobiltelefoner, datorer och surfplattor får inte ske direkt på, eller under, lättantändligt material så som papper, tyg, kartong eller liknande.
13. Inom universitetets lokaler får medarbetare och studenter endast ladda elektrisk utrustning som tillhandahållits av LU. Undantaget är privata mobiltelefoner samt privata bärbara datorer.
14. Elcyklar, elsparkcyklar samt liknande batterier får inte förvaras eller laddas inom universitetets lokaler utan att skyddshöjande och riskminimerande åtgärder vidtagits.
15. Möbler och annan inredning ska köpas in av upphandlad leverantör för att kunna säkerställa korrekta brandskyddskrav.
16. Fritt mått runt branddetektorer, belysningsarmaturer och sprinklerhuvuden ska vara minst 0,5 m. Inga föremål får finnas inom detta avstånd från respektive installation.

17. Tillfälliga uppvärmningsanordningar (till exempel portabla el-element) ska generellt inte användas. Om det inte kan undvikas skall stor försiktighet iakttas så att elementet inte riskerar att täckas över på något sätt, samt att det finns tillräckligt fritt utrymme runt elementet för att luft skall kunna cirkulera obehindrat. Brännbart material får inte riskera att komma i kontakt med elementet. El-elementet ska stängas av när arbetsdagen är slut. El-elementen ska vara CE-märkta och tillhandahållna av LU.
18. Blinkande lysrör ska omedelbart bytas ut.
19. Övernattning är generellt ej tillåtet i universitetets lokaler. Lokaler för övernattning ska vara anpassade för ändamålet.
20. Alla medarbetare som ska arbeta inom LU ska genomgå utbildning inom brandskydd enligt LU:s föreskrifter om brandskyddsutbildningar.
21. Utrymningsövningar ska genomföras enligt LU:s föreskrifter om utrymningsövningar.
22. Brandfarliga och explosiva varor skall hanteras och förvaras enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och de särskilda regler som finns för respektive verksamhetsställe inom LU.

