



2017-12-19

Dnr V2018/119

LUNDS UNIVERSITET
Campus Helsingborg

Utvecklingsenheten

Jerker Jacobsson, adm chef

Systematiskt brandskyddsarbete – Instruktioner och rutiner vid Campus Helsingborg

Nedan följer de rutiner som finns för Campus Helsingborg som rör brandskyddet.

Brandskyddsansvarig och brandskyddsronder

Husprefekt är brandskyddsansvarig och ansvarar därmed för att brandskyddsronder utförs. Förutsättningen är att delegering av SBA-uppgifter skett från prefekt/chef till husprefekt enligt fastställd mall. Återrapportering av SBA-arbetet sker i Husstyrelsen.

Rökning

I samtliga lokaler som disponeras av universitetet råder rökförbud. Förbudet gäller också i byggnadernas omedelbara närhet som t ex framför entréer, under skärmtak, framför fönster etc. Med omedelbar närhet avses en radie på 15 meter från byggnaden.

Levande ljus

Levande ljus får lov att användas på Campus Helsingborg. Ljusen måste placeras så att de inte kan trilla, och så att de inte kommer åt något brännbart. Den som tänder ett ljus ansvar också för att det släcks.

Elektrisk utrustning mm

Laddare kan bli varma, undvik därför brännbart material i direkt anslutning till laddare. Ingen brännbart material får heller finnas i närheten av kaffe-, vattenkokare eller spis. Timer ska finnas i kök/pentry.

Dörr i brandcellsgräns

Dörr i brandcellsgräns (branddörr) får inte kilas upp eller på annat sätt påverkas så den inte stänger ordentligt. På Campus Helsingborg är trapphusen, direkt utanför hissarna i C och E-huset, egna brandcellsgränser och fungerar som tillfälliga utrymningsplatser.

Brandsläckningsutrustning

Släckutrustning (handbrandsläckare, brandfilt eller brandpost) får inte blockeras eller skymmas.

Blinkande lysrör

Blinkande lysrör kan bli överhettade och ska därför bytas ut direkt. Anmälan till vaktmästeriet enligt nedan.

Övernattning

Övernattning är inte tillåten i våra lokaler.

Ordning och reda

Det ska råda ordning och reda inom Campus Helsingborg. Det innebär bland annat att kartong och annat avfall endast ska samlas på anvisade platser. Korridorer eller trapphus får inte användas som uppställningsplats. Utrymningsvägar ska hållas fria.

Anmälan

Den som upptäcker brister i brandskyddet anmäler det till vaktmästeriet på Campus, vaktmasteri@ch.lu.se. Även inträffade incidenter anmäls.