



Brandskyddsregler - Lunds universitet

Dessa regler är upprättade med syfte att säkerställa brand- och utrymningssäkerheten inom Lunds universitets lokaler. Reglerna gör inte anspråk på att vara en fullständig förteckning av vad som kan anses som olämpligt med hänsyn till brand- och utrymningssäkerheten. Andra kompletterade regler inom särskilda områden och inte minst sunt förnuft är också vägledande.

Inom Lunds universitet gäller följande:

1. Utrymningsvägar, släckredskap, utrymningsskyltar, brandlarmsknappar och utrymningsplaner får aldrig vara blockerade eller täckta på ett sådant sätt att de är svåra att använda eller upptäcka.
2. Utrymningstrapphus skall hållas fria från brännbart material (t.ex. lös inredning, kartonger och annat emballage).
3. Dörrar i brandcellsgräns (så kallade branddörrar) får endast ställas upp med anordning kopplad till brandlarmet, som säkerställer att dörren stängs vid utlöst brandlarm.
4. Den som tänder ett levande ljus ansvarar för att det släcks. Brännbart material som kan antändas får inte finnas i närheten.
5. Kaffebryggare/vattenkokare/kokplattor ska vara försedda med timer. Dessa ska vara placerade i för ändamålet anpassade lokaler (kök eller motsvarande), dvs inte i enskilda kontorsrum.
6. Brännbart material får inte ställas eller förvaras på kokplattor, spisar eller andra varma föremål (även om dessa är avstängda vid tillfället).
7. Brännbart material får ej förvaras ovanpå kylar/frysar.
8. Grenkontakter får inte sammankopplas med varandra i följd eftersom det finns risk för överbelastning av vägguttaget med överhettning som följd.
9. Laddning av mobiltelefoner, datorer och surfplattor får inte ske direkt på, eller under, lättantändligt material (så som papper, tyg eller kartong).
10. Tillfälliga uppvärmningsanordningar (t.ex. portabla el-element) ska generellt inte användas. Om det inte kan undvikas skall stor försiktighet iakttas så att elementet inte riskerar att täckas över på något sätt, samt att det finns tillräckligt fritt utrymme runt elementet för att luft skall kunna cirkulera obehindrat. Brännbart material får inte riskera att komma i kontakt med elementet. El-elementet ska stängas av när arbetsdagen är slut.
11. Möbler och annan inredning ska köpas in av upphandlad leverantör för att kunna säkerställa korrekta brandskyddskrav.
12. Fritt mått runt branddetektorer, belysningsarmaturer och sprinklerhuvuden ska vara minst 0,5 m. Inga föremål får finnas inom detta avstånd från respektive installation.
13. Blinkande lysrör ska omedelbart bytas ut.
14. Alla medarbetare inom Lunds universitet ska genomgå WEB-baserad grundläggande utbildning i [Kompetensportalen](#) samt genomföra praktisk släckövning. Detta ska repeteras minst vart 5:e år.
15. Brandfarliga och explosiva varor skall hanteras och förvaras enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och de särskilda regler som finns för respektive verksamhetsställe inom Lunds universitet.